

**Przedmiotem zamówienia jest wymiana zaworów podpionowych wody oraz cyrkulacji w piwnicy budynku Grota Roweckiego 25.**

Zakres zadania obejmuje wymianę 10 kpl. zaworów podpionowych w tym:

6 kpl. obejmuje wymianę zaworów podpionowych składających się z:

- Wody ciepłej zawór DN 32
- Wody zimnej zawór DN 32
- Cyrkulacja DN15 (w tym przypadku należy zamontować zawór regulacyjny, 2 zawory odcinające oraz trójnik do płukania cyrkulacji)

4 kpl. obejmuje wymianę zaworów:

- Wody ciepłej zawór DN 25
- Wody zimnej zawór DN25
- Cyrkulacja DN15 (w tym przypadku należy zamontować zawór regulacyjny, 2 zawory odcinające oraz trójnik do płukania cyrkulacji)

Odcinające zawory wodne należy wykonać jako **grzybkowe mosiężne**, ciśnienie do 10 bar, temperatura do 90<sup>0</sup>C

Na cyrkulacji należy zamontować zawory kulowe z dławikiem 2 szt., zawór równoważący cyrkulacji (np. Honeywell Alwa-Kombi lub równoważny) oraz trójnik do płukania instalacji z korkiem.

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone rzuty oraz obowiązkową wizję lokalną na budynku. Przy wycenie należy uwzględnić konieczność przesunięcia zaworów na korytarz piwniczny dla pionów 3,6,7,10.

Po montażu zaworów należy wykonać regulację instalacji ciepłej wody poprzez dobranie odpowiednich nastaw na zaworach regulacyjnych cyrkulacji, następnie zawory pod pionami należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację medium płynącego przez zawór oraz opisać które mieszkania i pomieszczenia odcina (np. ciepła woda łazienka mieszkania 1, 3, 5, 7)

Planowy termin wykonania zadania do dnia **30.11.2026r.**

Wymagana gwarancja – **36 miesięcy.**

Ofertę należy przygotować w oparciu o obowiązkową wizję lokalną na budynku.

**W ofercie należy podać ceny jednostkowe wg schematu poniżej**

- 1) Wymiana zaworu wodnego dn 25 - .....zł brutto/szt.

- 2) Wymiana zaworu wodnego dn 32 - .....zł brutto/szt.
- 3) Wymiana kpl. zaworów na cyrkulacji dn 15 (zawór regulacyjny, zawór odcinający 2 szt, trójnik z korkiem) - .....zł brutto/kpl.
- 4) Roboty dodatkowe za przesunięcie zaworów podpionowych na korytarz piwniczny  
- ..... zł brutto/kpl  
zaworów podpionowych

**Wartość całości zadania:**

Wymiana zaworów podpionowych w budynku Grota Roweckiego 25

- .....zł brutto.